



Gäller Tovencos UV-ramar med lampor 39 och 150 W och separat låda för ballaster

**OBS Byglad vid leverans!
Tag bort byglingen före inkoppling beroende på användningsområde**

**UV-lamporna producerar ozon för rening av luften.
Om man känner stark ozonlukt i lokalen, stäng av UV-reningen och undersök felet**

**Säkerhetskretsarna måste vara inkopplade!
Vid felsökning kan man tillfälligt bygla kretsen.
Om flera kontrollpaneler är anslutna till samma system, är det lämpligt att göra en gemensam säkerhetskrets så att alla UV-lampor slocknar vid fel.**

**Läs noga genom anvisningarna innan anläggningen körs igång.
Titta aldrig direkt på tända UV-lampor utan skydd.**



Inkoppling av UV-anläggning med Tovenco lampramar
Jönköping 2010-06-14 JHS