

Injusteringsanvisning

CJTV/CJTC-kåpor

K-faktor

..... K = 26,9 (l/s) ; 96,8 (m³/h)

———— K = 35,8 (l/s) ; 129 (m³/h)

----- K = 49,2 (l/s) ; 177,1 (m³/h)

K-faktor per löpmeter tilluftdon. För totala luftflödet; multiplicera med totala längden (i meter).

