

Tovencos bostadsspjäll (Totaltryckfall, forcering)

Diagrammet gäller för luft med densiteten 1.2 kg/m³. Kåpens totaltryckfall är uppmätt enligt nedanstående figur. Angiven ljudtrycksnivå, LpA, gäller vid en rumsdämpning på 4 dB. Detta motsvarar dämpningen i efterklangsfältet i ett rum med en ekvivalent ljudabsorptionsarea på 10 m².

