

Elektrisk inkoppling/montage **Ozone Detector-Transmitter E2639-GSH-WF-230**

- Montage synlig i köket, ca. 1500 mm från golv, samt minst 1500 mm från kåpa/kåpor med Ozon. Förslagsvis bredvid TCP-2X.
- Matningsspänning 230V kopplas in på L och N.
- Signalkabel för avstängning av UV-anläggningen vid larm, W1 (COM) och W3 (NO) kopplas in på plint "EXT STOP" på TCP-2X.
- Produktförpackningen innehåller en magnetstav, den ska sparas i kapslingen för senare användning vid byte av sensor. Detektorn kräver byte av sensorn efter 15.000 drifttimmar.

