

Filter (beroende på produkt)

Rostfria labyrintfilter ska rengöras regelbundet med vanligt diskmedel. För att ta bort filtret lyfts klämlisten på filterhuset av. OBS! Stäng av luftrenaren innan filtret tas bort. Det blå ljuset från en oskyddad UV-lampa kan vara skadligt för ögonen. De blå reflexerna i filterhuset är oskadliga.

Normal skötsel - Lampramar

Lamporna är monterade i en robust ram av rostfri plåt. Varje ram har en separat anslutning med kabel som måste lossas vid service.

UV-lampor

För att säkerställa full effekt vid ozonproduktion måste lamporna hållas rena. Om rengöring uteblir kommer fett att brännas fast vid lamporna, vilket minskar luftreningens effektivitet. Dessa rengörs enklast genom att spraya ett rengöringsmedel med hög PH-nivå på lampan och försiktigt torka av med en fuktig trasa. Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon. Rengöringsmedel kan köpas på Tovenco.se. Rengöring bör utföras minst en gång per vecka vid lätt drift, och oftare vid hög produktion. Ett skötselschema rekommenderas baserat på anläggningens drift.

Vid driftstörningar, kontakta i första hand den firma som utförde installationen. Om kontakt med Tovenco krävs, uppge ordernumret från produkterna. Den bifogade anvisningen för personalen ska sättas upp på väggen och personalen ska informeras om anläggningens funktion.

Byte av UV-lampor

Varning: Stäng av luftrenaren innan arbete påbörjas, då det blå ljuset kan skada ögonen. Använd skruvmejsel, såpvatten samt pensel/trasa.

Lamporna är monterade i rostfria ramar och anslutna med en multikontakt. Bryt strömmen till kontrollpanelen, lossa multikontakten och ta bort ramen från enheten. Placera ramen på ett plant underlag för att undvika skador, då lamporna är mycket ömtåliga.

Lossa skruvarna i ändlocken för att komma åt lampans anslutningar. Koppla loss elanslutningarna och tryck försiktigt ut lampan via gummibussningarna. Byt gummibussningar vid varje lampbyte. Ta fram en ny lampa, applicera såpvatten på lampan och bussningarna, och tryck försiktigt in lampan i ramen. Torka bort såpvattnet, fäst anslutningarna och skruva tillbaka ändlocken. Sätt tillbaka ramen, anslut multikontakten och skruva åt klämringen. Kom ihåg att återställa räknaren i kontrollpanelen efter lampbytet.

Obs! Anläggningen får inte köras igång utan filter eller skydd för lamporna. Titta inte direkt på det blå ljuset! Om man känner lukt av ozon (som badhuslukt) i lokalen, stoppa UV-reningen och utred orsaken. Ozon i hög koncentration kan vara skadlig !